



**МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ**

Главное управление МЧС России по Кировской области

(наименование территориального органа МЧС России)

ул. Маклина, 65, г. Киров, 610035, телефон: 54-68-33, факс: 54-69-62 (код 8332), E-mail: gu@43.mchs.gov.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

ОНДПР города Кирова, Октябрьский пр-т, 122/а, г.Киров, 610001, тел. 67-95-12 (код 8332)

(наименование органа государственного пожарного надзора) (указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

ПРЕДПИСАНИЕ № 576/1/1

**об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности, о
проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты
и (или) территориях (земельных участках) и по предотвращению угрозы
возникновения пожара**

Муниципальному казенному дошкольному образовательному учреждению

«Детский сад № 68» города Кирова

Заведующему Трубицыной Татьяне Валерьевне

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя, (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение решения заместителя начальника ОНДПР г. Кирова УНДПР Главного управления МЧС России по Кировской области – заместителя главного государственного инспектора города Кирова по пожарному надзору Вожегова Владимира Александровича № 576 от 05.08.2021, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 11 августа 2021 г., 09 час. 00 мин. по 13 августа 2021 г., 16 час. 00 мин. проведена плановая выездная проверка, старшим инспектором ОНДПР г. Кирова УНДПР Главного управления МЧС России Кировской области капитаном внутренней службы Бонка А.А. в отношении муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 68» города Кирова (ОГРН/ИНН 1034316543678/4348037159) по адресу: г. Киров, ул. Баумана, 1

(должность, звание, фамилия, инициалы государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с заведующим МКДОУ № 68 г. Кирова Трубицыной Татьяной Валерьевной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Преприписания	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	В кабинете старшего воспитателя (помещение № 10 по техническому паспорту) для отделки	ст. 134 Федерального закона от 22 июля 2008г.	01.08.2023	

	стен применены горючие материалы – бумажные обои (класс пожарной опасности строительных материалов составляет более, чем КМ2).	№123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – ФЗ № 123).		
2.	В кабинете приемной (помещение №3 по техническому паспорту) для отделки потолка применены горючие материалы – бумажные обои (класс пожарной опасности строительных материалов составляет более, чем КМ2).	ст. 134 ФЗ №123	01.08.2023	
3.	В кабинете заведующего (помещение №2 по техническому паспорту) для отделки потолка применены горючие материалы – натяжной потолок (класс пожарной опасности строительных материалов составляет более, чем КМ2).	ст. 134 ФЗ №123	01.08.2023	
4.	В одномаршевой лестнице наружной лестницы 3-го типа со 2-го этажа из группы «Солнечный зайчик» имеется 20 подъемов (ступеней) вместо требуемых не более 18.	ст. 89 ФЗ № 123, п. 4.4.4 СП 1.13130.2020	01.08.2023	
5.	В одномаршевой лестнице наружной лестницы 3-го типа со 2-го этажа из группы «Знайка» имеется 21 подъем (ступень) вместо требуемых не более 18.	ст. 89 ФЗ № 123, п. 4.4.4 СП 1.13130.2020	01.08.2023	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а так же за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправления;

собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции;

иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Порядок обжалования предписания

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящее предписание в следующем порядке.

Жалоба на предписание контрольного (надзорного) органа может быть подана в течение десяти рабочих дней с момента получения контролируемым лицом предписания. Порядок досудебного рассмотрения жалобы регламентирован статьей 40 Федерального закона от 31.07.2020 №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» и пунктом 57 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 12.04.2012 №290.

Арбитражный суд рассматривает заявления об оспаривании ненормативных правовых актов только в тех случаях, когда они затрагивают права и законные интересы заявителей в сфере предпринимательской или иной экономической деятельности. Во всех остальных случаях, дела рассматриваются судьями районных судов.

При этом в соответствии с частью 5 статьи 4 АПК РФ направить жалобу в Арбитражный суд можно только после принятия сторонами мер по досудебному урегулированию спора.

Для судебного порядка обжалования установлен срок в 3 месяца (ч.4 ст. 198 АПК РФ, ст. 219 КАС РФ).

Жалобы (заявления об оспаривании), направляемые в суды облагаются государственной пошлиной. Жалобы, направляемые в адрес вышестоящих должностных лиц, государственной пошлиной не облагаются.

Старший инспектор ОНДПР г. Кирова
УНДПР Главного управления МЧС России
по Кировской области –
государственный инспектор г. Кирова
по пожарному надзору

(должность государственного инспектора
по пожарному надзору)

Бонка А.А.

(фамилия, инициалы)



М.Л.П.

« 13 » 08 20 21 г.

Предписание для исполнения получил:


(подпись)


(должность)


(фамилия, инициалы)

« 13 » 08 20 21 г.

Главное управление МЧС России по Кировской области: 610035, г. Киров, ул. Маклина, 65.

Телефон: 54-68-33, факс: 54-69-62 (код 8332), E-mail: gu@43.mchs.gov.ru, телефон доверия: 8 (8332) 64-21-77.